






REPORTE: Información Global del Servicio

Gestiona Energía
Ministerio de Energía

Reporte generado al 14-03-2018

		Tu Servicio	Todos los servicios
Cantidad de edificios registrados	n°	9	2.577
Solo Electricidad	n°	8	2.426
Mixtos (Electricidad y GN)	n°	1	151
Superficie total registrada	m ²	4.871	1.759.358
Solo Electricidad	m ²	4.718	1.503.314
Mixtos (Electricidad y GN)	m ²	153	256.044

Consumo Electricidad	kWh/año	485.273	101.132.072
Consumo Gas natural	kWh/año	156.707	19.944.173
Consumo Electricidad y Gas natural	kWh/año	641.981	121.076.245
Emisiones Totales	ton CO ₂ /año	250	49.690
Gasto Total	MM\$/año	62	14.369



Nota: solo se consideran edificios que reportan al PMG



Mejoramiento térmico en edificio Teletón RM

Monto de Inversión MM\$250

Ahorro anual de: MM\$25 70% Climatización 50% Iluminación




Envolvente ineficiente

Muros sin aislación, ventanas de vidrio simple, bajas ganancias solares



Envolvente eficientes

Muros con aislación térmica, ventanas de doble vidriado hermético, protección solar y ganancia solar a través de la techumbre.



El promedio de intensidad de consumo de edificios mixtos (que consumen electricidad y gas natural) en nuestros registros es cercano a **380 kWh/m2/año**.

¿Sabías que hay casos de edificios con certificación de edificio sustentable (CES), que tienen un consumo en calefacción en el rango **30 – 35 kWh/m2/año**?

En Gestiona Energía, postula a **“Apoyo a contratos ESCOs”**, y te guiaremos en la licitación de un contrato tipo ESCO, para que una empresa especialista implemente mejoras en tu edificio, sin que tengas que pagar la inversión total, sino que a partir de los ahorros monetarios que tengas en tus cuentas pagues una mensualidad por un período de tiempo a la empresa implementadora.